

Российская Федерация  
Краснодарский край  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИМ. Н.И. СИПЯГИНА»  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК**

**СОГЛАСОВАНО**

**Председатель профкома  
МБУ ДО ДТДМ**

\_\_\_\_\_ **Е.В. Кириллова**  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ **2020**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор МБУ ДО ДТДМ**

\_\_\_\_\_ **Т.В. Радченко**  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ **2020**

### **ИНСТРУКЦИЯ № 35**

#### **О мерах пожарной безопасности при организации и проведении новогодних праздников с массовым пребыванием людей**

1. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности в отделах МБУ ДО ДТДМ, назначенные директором учреждения - **ОБЯЗАНЫ**:

1.1. Ознакомить под роспись весь обслуживающий персонал с требованиями настоящей инструкции, с «Инструкцией № 87 о мерах пожарной безопасности в здании МБУ ДО ДТДМ и на прилегающей территории», а также с обязанностями на случай возникновения пожара и порядке эвакуации людей и документации, способах использования средств пожаротушения.

1.2. Установить строгий контроль за выполнением мероприятий, изложенных в настоящей инструкции, и принять неотложные меры к устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности.

1.3. Предусмотреть во всех помещениях необходимое количество первичных средств пожаротушения и содержать их в исправном состоянии. Проверить исправность и работоспособность противопожарной автоматики, а также работу внутренних пожарных кранов с оформлением акта о результатах проверки. При необходимости провести их ремонт, дверцы шкафчиков пожарных кранов после проверки опломбировать.

1.4. Не допускать применение электронагревательных бытовых приборов, эксплуатацию неисправного электроосвещения, некалиброванных предохранителей, а также не оставлять без надзора включенные в сеть телевизоры, радиоприемники, магнитофоны и другие электроприборы.

1.5. Обеспечить надлежащее содержание эвакуационных выходов, которые должны быть свободными, оборудованы аварийным освещением от независимого источника электропитания. Проверить состояние электросети, электрооборудования и в части соответствия требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил пожарной безопасности. Произвести замер сопротивления изоляции электропроводов с последующим составлением акта и устранением

выявленных нарушений. Отдельный акт составляется о проверке исправности ёлочной иллюминации.

1.6. Не загромождать проходы, выходы и подступы к средствам пожаротушения, не закрывать двери эвакуационных выходов на замки. Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

1.7. Исключить возможность доступа посторонних лиц в другие помещения, не связанные с проведением мероприятий.

1.8. Очистить территории дворов, чердачные и подвальные помещения от горючих материалов и мусора, входы в чердаки и подвалы закрыть на замки.

1.9. Организовать дежурство во время проведения мероприятий ответственных лиц, членов добровольных пожарных дружины. Дежурство должно быть организовано на сцене и в зальных помещениях.

1.10. Перед началом представлений тщательно осмотреть все помещения, эвакуационные выходы и лично убедиться в их полной готовности в пожарном отношении. После окончания мероприятий провести повторный, осмотр всех помещений, устранить имеющиеся недостатки, обесточить электросеть и о результатах осмотра сделать запись в специальном журнале.

1.11. Разработать план оповещения людей с использованием технических средств и специальных текстов и план эвакуации на случай возникновения пожара с практической их отработкой.

1.12. Запретить хранение и использование огнеопасных и горючих жидкостей, баллонов с газами и другими огнеопасными веществами.

1.13. Не допускать в зданиях, предназначенных для проведения мероприятий, проведение электрогазосварочных работ с нарушением требований пожарной безопасности.

1.14. При возникновении пожара (загорания) немедленно сообщить о нем в пожарную часть по городскому телефону «101» (или 112 – для абонентов Билайн, Мегафон, МТС) с указанием точного адреса, наименования здания, фамилии, номера телефона сообщившего и приступить к эвакуации людей, документации и имущества, а также к тушению огня имеющимися средствами пожаротушения.

1.15. Сообщить в территориальное подразделение федеральной противопожарной службы дату и время проведения массовых мероприятий.

1.16. Заблаговременно рассмотреть сценарий (программу) выступлений артистов театральнo-концертных организаций и художественной самодеятельности, в случае применения в номерах открытого огня, огневых и пиротехнических эффектов, потребовать их запрещения. Проинструктировать о мерах пожарной безопасности участников представлений.

2. В помещениях, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны соблюдаться следующие требования пожарной безопасности:

2.1. Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие окон решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями.

2.2. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (новогодних вечеров, концертов, балов, дискотек, детских утренников) каждый раз назначается приказом директора МБУ ДО ДТДМ.

2.3. Перед началом культурно-массового мероприятия, комиссия в составе директора МБУ ДО ДТДМ, заместителя по организационно-массовой работе, ответственного за обеспечение пожарной безопасности, специалиста по охране труда, председателя профкома должна тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствии их требованиями пожарной безопасности, убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, телефонной связи и автоматической пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия. По результатам проверки составляется акт и подписывается всеми членами комиссии.

2.4. На время проведения культурно-массового мероприятия приказом директора МБУ ДО ДТДМ назначаются дежурные из числа педагогов дополнительного образования, с расстановкой их по объектам – у главного входа, на лестничных площадках, по этажам, в зале, на путях эвакуации.

2.5. Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми постоянно должен находиться руководитель ответственные за проведение мероприятий, дежурные педагоги, в обязанность которых входит обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности.

2.6. Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставке) и не затруднять выход из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стены и потолка.

2.7. При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток.

2.8. Количество присутствующих в помещениях, используемых для проведения новогодних елок, устанавливается из расчета 0,75 кв.м. на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий – из расчета 1,5 кв.м. на человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в МБУ ДО ДТДМ 400 человек.

2.9. Во время проведения мероприятий двери эвакуационных выходов должны содержаться открытыми, а при проведении мероприятий с детьми у каждой двери зала (помещения) должен находиться дежурный.

2.10. Над дверями, предназначенными для эвакуации людей, должны быть установлены светоуказатели зеленого цвета с надписью «ВЫХОД», а в

коридорах - указательные знаки. Дежурный персонал должен быть обеспечен исправными электрическими фонарями заводского изготовления.

2.11. Иллюминирование ёлки должно проводиться специалистом – электриком, только гирляндами заводского изготовления. Иллюминация должна быть выполнена надёжно и с соблюдением требований ПУЭ. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 ватт. Электропровода, питающие лампочки ёлочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

2.12. Демонтаж ёлки должен быть проведен не позже следующего дня по окончании мероприятий.

2.13. В целях предотвращения перегрузки в МБУ ДО ДТДМ во время представлений должно быть максимально ограничено нахождение в фойе и других помещениях сопровождающих детей взрослых (родителей).

2.14. Для выдачи подарков должно быть определено специальное место, в стороне от основных выходов, отвечающее требованиям пожарной безопасности.

3. При проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

3.1. Использовать пиротехнические изделия в любых помещениях.

3.2. Проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся.

3.3. Применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.

3.4. Устанавливать ёлку вблизи дверей эвакуационных выходов и загромождать коридоры, проходы и подступы к средствам пожаротушения.

3.5. Украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными средствами.

3.6. Применять для оформления помещений, изготовления маскарадных костюмов и т.п. тканевые материалы, вату, игрушки из нее, не обработанные огнезащитным составом, целлулоидные игрушки, изделия из поролон и других легковоспламеняющихся материалов. Участие в празднике детей, одетых в такие костюмы из легкогорючих материалов.

3.7. Содержать двери эвакуационных выходов во время представления на труднооткрываемых запорах (замках). Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла и стулья. Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

3.8. Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений. Использовать ставни на окнах для затемнения помещений.

3.9. Применять самодельные электрогирлянды, цветомузыкальные установки, электромузыкальную аппаратуру, устройства для вращения ёлок и создания эффектов мигания ёлочных гирлянд.

3.10. Устанавливать на путях эвакуации киоски по выдаче новогодних подарков.

3.11. Проводить ремонтные, окрасочные, огневые, сварочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы.

4. При возникновении пожара немедленно сообщить в пожарную часть по городскому телефону «101» (или 112 – для абонентов **Билайн, Мегафон, МТС**) с указанием точного адреса, наименования здания, фамилии, номера телефона сообщившего и приступить к эвакуации людей в соответствии с разработанным планом эвакуации, документации и имущества, а также к тушению огня имеющимися средствами пожаротушения.

5. За нарушение и невыполнение требований пожарной безопасности руководители, ответственные за проведение мероприятий, и должностные лица отделов несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

РАЗРАБОТАЛ  
Специалист по охране труда

О.В. Гогитидзе